



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.128

Geltungsdauer

bis Ende März 2025

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainerstraße 13
4840 Vöcklabruck

Hersteller

E. Hawle Armaturenwerke GmbH / AT

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9013 vom 18. März 2022

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/1 Ausgabe Dezember 2014 in Verbindung mit den ÖNORMEN EN 1074-1 und EN 1074-2
- QS-W 100 Ausgabe Mai 2020
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Hausanschluss-Schieber aus POM
(weichdichtender Keilschieber)

in der Trinkwasserversorgung
mit Kaltwasser, PN 16

Type: **2630** (ISO und ISO2)

DN/d_n 15/20, 20/25, 25/32, 32/40, 40/50, 50/63

beidseitig mit ISO-Rohrmuffe für PE Rohre mit
folgenden Registrierungsmerkmalen:

- für erdverlegten Einbau und Schachteinbau
- handbetätigt

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“