



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.166**

Geltungsdauer

**bis Ende April 2024**

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

**E. Hawle Armaturenwerke GmbH**

Wagrainerstraße 13  
4840 Vöcklabruck

Hersteller

E. Hawle Armaturenwerke GmbH / AT

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 8931 vom 2. Juni 2021

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/1 Ausgabe Dezember 2014  
in Verbindung mit den ÖNORMEN  
EN 1074-1 und EN 1074-2
- QS-W 100 Ausgabe Mai 2020
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

**Combi - III**

Flansch-T-Stück mit Absperrschieber  
(weichdichtender Keilschieber)  
mit 2 oder 3 Absperrungen

in der Trinkwasserversorgung  
mit Kaltwasser, PN 16

Type: 4450 E3  
DN 80, 100, 125, 150, 200  
ohne Vertikalanschluss

4460 E3  
DN 100, 150, 200  
mit Vertikalanschluss DN 100


mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- für erdverlegten Einbau und Schachteinbau
- hand- und motorbetätigt

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 9. Juli 2021

  
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle